

Riunione del 12 gennaio 2012

Seduta n. 11

Oggetto: Parere in merito all'utilizzo delle "Linee Guida Assobeton per la progettazione sismica di strutture prefabbricate" nel rispetto delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC-2008 - D.M. 14 gennaio 2008). (Rif. prot. int. n. 30)

Il Comitato Tecnico Scientifico

Vista la nota trasmessa con Prot. n. PG.2011.0018150 del 24 gennaio 2011 con la quale il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Parma, ha chiesto di potersi avvalere delle competenze specialistiche presenti nel Comitato tecnico scientifico (CTS) per l'espressione di un parere in merito all'utilizzo delle "Linee Guida Assobeton per la progettazione sismica di strutture prefabbricate" nel rispetto delle Norme Tecniche per le Costruzioni;

Esaminato il testo della nota;

Sentiti i componenti della Struttura operativa tecnico scientifica del CTS (Ing. Nicola Cosentino, Geom. Paolo Fantoni, Ing. Vania Passarella);

Premesso

Nella citata nota si chiede se le "Linee Guida Assobeton per la progettazione sismica di strutture prefabbricate" possano essere considerate dei Riferimenti Tecnici di comprovata validità ai sensi del Capitolo 12 delle NTC-2008.

Considerato

Le citate Linee Guida non fanno parte delle categorie di riferimenti tecnici elencate nel Capitolo 12 delle NTC-2008. Pertanto esse potranno essere impiegate come "letteratura tecnica di riferimento", nei limiti in cui siano coerenti e, in ogni caso, non in contrasto con le stesse NTC-2008.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Tecnico Scientifico, all'unanimità dei presenti

è del parere

espresso nel considerato.

Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico

(Prof. Ing. Vincenzo Petrini)

