



SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
IL RESPONSABILE AD INTERIM
MONICA GUIDA

TIPO ANNO NUMERO
REG. CFR. FILE: SEGNATURA.XML
DEL CFR. FILE: SEGNATURA.XML

Invio mezzo PEC
A:
Ing.

Oggetto: Richiesta di parere interpretativo in merito al punto A.4.8 della D.G.R. 2272/2016.

Si riscontra alla Vs. nota prot. n. _____ del _____, riguardante una struttura in carpenteria metallica:

- realizzata dopo l'entrata in vigore del D.M. 17/01/2018 in un Comune della Regione posto zona sismica 2;
- costituita da pilastri realizzati con profili HEA140, da un orizzontamento con piano di calpestio in lamiera, formato da un grigliato di travi primarie HEA140/HEB140 e da un secondo ordine di travi costituite da profili scatolati 80x80x4, oltre a scale di accesso realizzate con profili ad U 200x60x5;
- con estensione in pianta di 300 m², altezza media di 310 cm (l'altezza sotto trave è variabile in quanto il piano di calpestio della struttura è orizzontale, ma il piano di appoggio al suolo della struttura è in pendenza), e carichi di progetto pari a 1.5 kN/m² di permanenti non strutturali ed a 2.0 kN/m² di sovraccarico CAT. E2;
- al di sopra della struttura sono posizionati i quadri elettrici di automazione e potenza e dei nastri trasportatori automatici;

per la quale

si chiede

se la struttura descritta possa essere inquadrata fra gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e nello specifico nell'ambito del punto A.4.8. dell'allegato 1 alla D.G.R. 2272/2016⁽¹⁾, di seguito riportato: "Macchine, organi di macchine, congegni, strumenti, apparecchi e meccanismi di qualsiasi tipo e per qualsiasi funzione e quanto altro non attiene alle costruzioni edilizie, comprese le parti accessorie e complementari al loro funzionamento, quali scalette, ballatoi e ponti di servizio, organi di collegamento fra macchinari (L0)".

⁽¹⁾ D.G.R. n. 2272 del 21 dicembre 2016 "Atto di indirizzo recante l'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008".


Viale della Fiera 8
40127 Bologna

tel. 051.527.4792
fax 051.527.4208

Email: segrgeol@regione.emilia-romagna.it
PEC: segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it



Dall'esame della documentazione trasmessa sembra che l'opera oggetto del presente parere sia costituita da una struttura in carpenteria metallica, assimilabile ad un soppalco sulla quale sono disposti dei macchinari e dei quadri elettrici.



Come specificato nel richiamato punto A.4.8 sono inquadrabili nell'ambito degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici le "macchine, organi di macchine, congegni, strumenti, apparecchi e meccanismi di qualsiasi tipo e per qualsiasi funzione e quanto altro non attiene alle costruzioni edilizie, comprese le parti accessorie e complementari al loro funzionamento, quali scalette, ballatoi e ponti di servizio, organi di collegamento fra macchinari".

Considerato che:

- il soppalco in carpenteria metallica è inquadrabile a tutti gli effetti nell'ambito delle costruzioni edilizie e che non si ritiene che lo stesso possa essere ritenuto parte accessoria delle macchine presenti in quanto non è parte di esse ma è piuttosto la struttura sulla quale i macchinari sono collocati;
- gli elenchi di cui all'allegato 1 alla D.G.R. 2272/2016 hanno carattere tassativo, e dunque solo gli interventi riconducibili alle ipotesi descritte nel citato Allegato possono essere ritenuti privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto soddisfano i requisiti e i limiti ivi indicati. Il mancato rispetto anche di uno solo dei parametri geometrici e dimensionali, di peso, di uso e altro indicati nella descrizione degli interventi comporta l'esclusione del caso in esame dagli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici;

si è del parere che

le opere sopra descritte non possano essere inquadrate nell'ambito del punto A.4.8. dell'Allegato 1 alla D.G.R. 2272/2016

Cordiali saluti.

Dott.ssa Monica Guida
documento firmato digitalmente

RR/ VP

Si attesta ai sensi del D.lgs. 7/3/2005 n. 82 che la presente copia cartacea composta di n. 2 facciate è tratta dall'originale informatico conservato sul sistema documentale della Regione Emilia-Romagna ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti.

Luogo, **Bologna** Data _____

Firma _____

