



AREA GEOLOGIA, SUOLI E SISMICA

IL RESPONSABILE

SERGIO MONTI

DATA E PROTOCOLLO SONO INDICATI

NELLA SEGNATURA ALLEGATA

REG/PG/2023/942878 DEL 15/09/2023

Invio mezzo PEC:

All' ing. XXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXX](#)

e p.c.

XXXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

[XXXXXXXXXXXX](#)

OGGETTO: Richiesta parere in merito alla necessità della nomina del collaudatore (Rif. int. 288)

In data xx/xx/xxxx con PEC assunta agli atti della scrivente Area con prot. xxxxxx.E del xx/xx/xxxx è pervenuta alla scrivente Area una richiesta di chiarimenti in merito alla necessità o meno della nomina di un collaudatore nel caso di un intervento che prevede la costruzione "di un impianto elevatore in aderenza ad un fabbricato esistente con realizzazione di platea di fondazione indipendente di modesta superficie e castelletto metallico collegato alle strutture dell'edificio per la realizzazione di un opportuno controventamento del castelletto stesso.

L'ente preposto al controllo conferma l'inquadramento come Intervento Locale [...], come espresso anche dal Parere del 2010 del CTS della Regione ER [...], di riferimento per lo scrivente, ma richiede comunque la nomina del collaudatore".

In risposta al quesito posto, l'Area scrivente,

E' DEL PARERE

che,

- il castelletto - o castello – di un impianto elevatore sia a tutti gli effetti una struttura di nuova costruzione, dotata di fondazione propria, con funzione di sostegno dell'impianto ascensore e, di conseguenza, costituisca un'opera a struttura metallica per la quale la statica è assicurata da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli, come da definizione dell'art. 53 del D.P.R. 380/2001 (ex art. 1 della L. 1086/1971). Pertanto si ritiene che tale opera sia soggetta a quanto disposto dal capo II, sezione I del D.P.R. 380/2001; denuncia dei lavori di cui all'art. 65 del D.P.R. 380/2001 (ex art. 4 della L. 1086/1971) e collaudo statico di cui all'art. 67 del D.P.R. 380/2001 (ex art. 7 della L. 1086/1971);

- il parere del CTS (Rif. Prot. int. n. 10 del 27 settembre 2010), espresso con riferimento alle NTC08, e richiamato nel quesito in oggetto, evidenzia esclusivamente come *“le installazioni di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, con particolare riguardo a quelli che, per l’installazione in esterno, richiedono un contenitore realizzato mediante elementi di supporto in acciaio e componenti di chiusura leggeri e le cui strutture non modificano significativamente il comportamento della costruzione a cui si collegano...”* non si configurino come ampliamento della costruzione esistente a cui risultano collegate.

In conclusione, si concorda con la richiesta avanzata dal Servizio Sismico XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (a cui la presente è inviata per conoscenza) e inviatoci in allegato al quesito in merito alla necessità di nomina del Collaudatore per l'intervento di cui al presente parere.

Cordiali saluti.

(per ing. Sergio Monti)
Dott.ssa Monica Guida
documento firmato digitalmente

RR/AnB