



SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

IL RESPONSABILE  
GABRIELE BARTOLINI

Invio mezzo PEC

All'Ufficio Sismica

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2018. 0391577  
del 29/05/2018



**Oggetto:** Richiesta di parere relativo all'applicazione della D.G.R. 2272/2016 nel caso di una autorimessa realizzata da due strutture giuntate tra loro

La presente in risposta alle note prott. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con le quali si chiedeva il parere dello scrivente Servizio in merito all'applicabilità della D.G.R. 2272/2016 sugli Interventi Privi di Rilevanza per la Pubblica Incolumità (IPRIPI) nel caso di realizzazione di due manufatti ad uso autorimessa con struttura lignea intelaiata.

Tali strutture, prese singolarmente, rispettano le limitazioni del punto A.3.1.b:

*"Manufatti leggeri ad uso servizi (quali spogliatoi, bagni, garage, rimesse attrezzi, depositi, capanni da caccia e pesca), chioschi e gazebi, ricovero animali, e locali simili, ad un solo piano con superficie  $\leq 30 \text{ m}^2$  e altezza media  $\leq 3 \text{ m}$ , realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente  $\leq 1 \text{ KN/m}^2$ ." (L1)*

Il manufatto di dimensione leggermente superiore è giuntato da un edificio esistente. Inoltre i due manufatti sono separati tra di loro sia in fondazione che in elevazione da un giunto sismico di 5 cm; gli unici elementi di connessione tra le 2 unità strutturali sono i pannelli di tamponatura realizzati con un perlinato fissato con elementi chiodati "progettati per rompersi in caso di sisma".

Si sottolinea che nella stessa D.G.R. 2272/2016, al punto 1.1 che ne individua l'ambito di applicazione ed efficacia, è previsto che la disciplina riguardante gli IPRIPI "si applica anche nel caso di interventi plurimi, ad esclusione degli interventi indicati negli elenchi A e B in cui ciò sia espressamente escluso. Costituiscono interventi plurimi quelli che comportano la realizzazione di più d'una delle nuove costruzioni individuate nell'elenco A del medesimo sito, a condizione che le medesime nuove costruzioni non siano connesse strutturalmente tra di loro e purché ciascuna di queste rispetti i limiti e parametri indicati nella voce corrispondente [...]".

Viale della Fiera 8  
40127 Bologna

tel 051.527.4792  
fax 051.527.4208

Email: [segrgeol@regione.emilia-romagna.it](mailto:segrgeol@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Di conseguenza, anche se dal punto di vista edilizio si tratta di un unico ambiente ad uso garage, l'intervento proposto risulta correttamente inquadrato come IPRIPI ai sensi della D.G.R. 2272/2016 a condizione che il giunto sia efficace (i tamponamenti e la copertura non impediscano gli spostamenti orizzontali).

Si ricorda che "per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, così come per ogni altra costruzione, rimane fermo l'obbligo dell'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni (N.T.C.)", che dovrà essere "espressamente asseverata dal progettista abilitato". Quindi, indipendentemente dalle procedure, rimane in capo al progettista la responsabilità della progettazione dell'intervento.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio  
*ing. Gabriele Bartolini*  
documento firmato digitalmente

MCo / VP  
*me OP*

Si attesta ai sensi del D.lgs. 7/3/2005 n. 82 che la presente copia cartacea composta di n. 2 fasciate è tratta dall'originale informatico conservato sul sistema documentale della Regione Emilia-Romagna ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti.

Luogo, *Bologna* Data *12/07/2016*  
Firma *Giamp. Foschetti*