

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2018. 0710294
del 28/11/2018

Invio mezzo PEC
All'ing.



**Oggetto: Richiesta in merito alla corretta interpretazione del punto B.1.1.C di cui all'allegato 1 alla
DGR 2272/2016**

In risposta alla richiesta di chiarimenti assunta agli atti di questo Servizio con prot. _____ del _____, il cui testo si riporta di seguito:

"DGR 2272/2016 B.1.1.C) - Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 1 \text{ kN/m}^2$ di altezza media $\leq 3 \text{ m}$ aventi superficie coperta $\leq 20 \text{ m}^2$ comprensivo di eventuale oggetto $\leq 1,20 \text{ m}$. (L2),

Nella superficie coperta di 20 mq sono compresi gli eventuali aggetti?

In considerazione della definizione tecnica uniforme di "superficie coperta" escluderei dai 20 mq la superficie dell'oggetto considerandolo unicamente in relazione al peso che incide sulla struttura, supportata anche da un punto di vista grammaticale: il genere maschile del termine "comprensivo" non si accorda con il termine "superficie" di genere femminile";

premesso che al punto 1.5 dell'allegato 1 "Definizioni" alla D.G.R. 2272 del 2016¹, con riferimento alle modalità di calcolo dei parametri indicati negli elenchi degli interventi A e B, è specificato che:

- le superfici e i volumi sono da considerare lordi,
- i pesi unitari sono riferiti all'intera struttura,
- nella descrizione degli interventi, gli aggetti e gli sbalzi sono consentiti solo se esplicitati;

si ritiene che, al fine di soddisfare i requisiti ed i limiti necessari per rientrare fra gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, la superficie coperta $\leq 20 \text{ m}^2$ sia comprensiva anche degli eventuali aggetti (ove presenti).

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio
ing. Fabio Rombini
documento firmato digitalmente

RR/VP 

Si attesta ai sensi del D.lgs. 7/3/2005 n. 82 che la presente copia cartacea composta di n. 1 facciate è tratta dall'originale informatico conservato sul sistema documentale della Regione Emilia-Romagna ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti.

Luogo, Bologna Data _____

Firma 

¹ D.G.R. 2272 del 21 dicembre 2016 "Atto di indirizzo recante l'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della L.R. n.19 del 2008".