

SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

IL RESPONSABILE *ad interim***MONICA GUIDA**

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	CFR. FILE: SEGNATURA.XML		
DEL	CFR. FILE: SEGNATURA.XML		

A:

Ing.

Invio tramite posta elettronica->**Oggetto: Richiesta chiarimenti su installazione controsoffitto.**

Gent.le Ing. _____,

si riscontra alla richiesta di chiarimenti del _____ (acquisita con _____) in merito al tipo di intervento da prevedere nel caso di installazione di controsoffitto EI 120 nell'ambito di un intervento su un centro commerciale, evidenziando quanto disposto dalla D.G.R. 2272/2016, Allegato 1 "*Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici*" (IPRiPI):

- gli elenchi degli interventi hanno carattere tassativo;
- "*il mancato rispetto di uno solo dei parametri geometrici e dimensionali, di peso, di uso e altro indicati nella descrizione degli interventi comporta l'esclusione del caso in esame dagli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici*".

Per quanto sopra riportato l'intervento da Lei descritto non rientra tra quelli privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici.

In ogni caso l'osservanza delle Norme Tecniche per le Costruzioni è obbligatoria qualunque sia l'intervento sulle strutture (a prescindere che questo si configuri come IPRiPI) e pertanto anche quello proposto deve essere inquadrato all'interno delle categorie previste al punto 8.4 delle NTC 2018.

L'eventuale necessità o meno di rinforzi strutturali da porre in essere sarà stabilita dagli esiti delle verifiche che dovranno essere condotte sulle parti interessate dall'intervento e su quelle con esse interagenti.

Cordiali saluti.

Dott.ssa Monica Guida
documento firmato digitalmente

VP

Si attesta ai sensi del D.lgs. 7/3/2005 n. 82 che la presente copia cartacea composta di n. 1 fascie è tratta dall'originale informatico conservato sul sistema documentale della Regione Emilia-Romagna ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti.

Luogo, **Bologna** Data _____

Firma _____

Viale della Fiera 8
40127 Bolognatel. 051.527.4792
fax 051.527.4208Email: segrgeol@regione.emilia-romagna.it
PEC: segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it

INDICE	LIV 1	LIV 2	LIV 3	LIV 4	LIV 5	ANNO	NUM	SUB
Classif. 1449						2019	1	

a uso interno: DP/ _____ Fasc _____
Baroni-IPRiPI.docx