



SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
IL RESPONSABILE
SERGIO MONTI

TIPO ANNO NUMERO
REG. / /
DEL / /

A:

Struttura Tecnica Sismica

c.a. del Responsabile
Ing.

invio mezzo PEC

Oggetto: richiesta parere in merito alla necessità di adeguamento alle NTC'18 delle strutture prive di certificato di agibilità al fine del rilascio dello stesso.

Si riscontra alla nota di pari oggetto, trasmessa da codesta al fine di acquisire il parere dallo scrivente Servizio sulle conclusioni tratte dalla medesima Struttura Tecnica competente in materia sismica, in merito alla "corretta interpretazione riguardo ai requisiti necessari al rilascio del certificato di agibilità di cui all'art. 24 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. per edifici che ne siano privi, sia in relazione all'esecuzione di opere sullo stesso edificio anche prive di carattere strutturale, sia in assenza di opere", con le considerazioni di seguito riportate:

- nella nota vengono espressamente richiamati
 - Il Modulo 3 "Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità" approvato con D.G.R. n. 922 del 2017¹ (Allegato 4 "Modulistica Edilizia Unificata");
 - il parere espresso dal Servizio Giuridico del territorio, disciplina dell'edilizia, sicurezza e legalità prot. PG/2018/587454 del 20/09/2018 "Chiarimenti sulla compilazione del quadro 5) – Dichiarazioni e documentazioni relative alla sicurezza statica e sismica, del Modulo 4 – Relazione tecnica di asseverazione della SCEA";
- è utile ricordare che sull'argomento era stato posto un quesito al Comitato Tecnico Scientifico regionale in materia sismica che nella riunione del 30 marzo 2017 ha deliberato il parere n. 143 riguardante la "redazione del certificato di idoneità statica a corredo della documentazione da produrre al fine del rilascio del certificato di agibilità/abitabilità" (parere pubblicato nella pagina

¹ DGR 922 del 28/06/2017 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della L. R. 15/2013"

<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/sismica/lr-19-2008-norme-per-la-riduzione-del-rischio-sismico/pareri-interpretativi-cts>).

Osservato che l'argomento posto riguarda una materia trattata da Atti di coordinamento regionale in materia edilizia, ai quali si rimanda integralmente, **si conferma quanto espresso nei documenti richiamati, evidenziando che nel parere PG/2018/587454 sono riportate le varie opzioni che si possono presentare (SCEA con o senza lavori strutturali).**

Per quanto riguarda la eventuale redazione delle verifiche tecniche e delle valutazioni della sicurezza si rimanda al § 8.3 Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti (NTC 2018).

Cordiali saluti

Ing. Sergio Monti

documento firmato digitalmente

VP

Si attesta ai sensi del D.lgs. 7/3/2005 n. 82 che la presente copia cartacea composta di n. 2 facciate è tratta dall'originale informatico conservato sul sistema documentale della Regione Emilia-Romagna ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti.

Luogo, **Bologna** Data _____

Firma _____