

c) variazione della deformazione massima del singolo piano superiore al 10%;

d) variazione dell'entità dell'azione sismica (taglio) di piano superiore al 10%.

La ricorrenza di tali fattispecie è da verificarsi a cura del direttore dei lavori al fine di valutare la sostanzialità o meno delle variazioni da prevedersi rispetto al progetto depositato.

Cordiali saluti.

Ing. Sergio Monti
documento firmato digitalmente

Si attesta ai sensi del D.lgs. 7/3/2005 n. 82 che la presente copia cartacea composta di n. 2 facciate è tratta dall'originale informatico conservato sul sistema documentale della Regione Emilia-Romagna ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti.

Luogo, **Bologna** Data _____

Firma _____

MVVP