

AREA GEOLOGIA, SUOLI E SISMICA  
IL RESPONSABILE  
**SERGIO MONTI**TIPO ANNO NUMERO  
REG. CFR. FILE: SEGNATURA.XML  
DEL CFR. FILE: SEGNATURA.XML

Invio mezzo PEC

Ing.

D.G.R. N. 2272 DEL 21 DICEMBRE 2016 - "ATTO DI INDIRIZZO RECANTE L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ AI FINI SISMICI E DELLE VARIANTI IN CORSO D'OPERA, RIGUARDANTI PARTI STRUTTURALI, CHE NON RIVESTONO CARATTERE SOSTANZIALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 4, DELLA L.R. N. 19 DEL 2008".

**OGGETTO:** STRUTTURE METALLICHE LEGGERE TUBOLARI ANTIGRANDINE PER DEPOSITO AUTOVETTURE IN VENDITA\_IPRIPI A.1.5

In riferimento al Vostro quesito di pari oggetto, assunto agli atti al prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, di seguito sinteticamente riportato:

*"[...] sono a chiedere conferma di poter inquadrare l'intervento di installazione di strutture tubolari metalliche con rete antigrandine dotate di piedi antiribaltamento in cls, delle dimensioni di 5 x 10 m, il cui peso proprio (G1) e permanente portato (G2) risulta complessivamente inferiore a 0,50 KN/mq.*

*Le strutture svolgono funzione di deposito delle autovetture in attesa della loro vendita, pertanto non è prevista permanenza di persone. [...]*

*[omissis]*

*Si chiede quindi conferma di poter inquadrare tale intervento come privo di rilevanza ai sensi della voce A.1.5 della DGR 2272/2016:*

*Strutture ad un piano, con copertura e chiusure leggere in teli, adibite a deposito, realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente  $\leq 0,50$  kN/m<sup>2</sup>. (L2) [...]"*

**Considerato** che il punto A.1.5 di cui all'allegato 1 della DGR 2272/2016 fa riferimento a strutture ad un piano, con copertura e chiusure leggere in teli, realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.), ponendo delle limitazioni sia legate al peso (G1 e G2) che alla destinazione d'uso dell'opera;

Viale della Fiera 8  
40127 Bolognatel. 051.527.4792  
fax 051.527.4208Email: [segргеol@regione.emilia-romagna.it](mailto:segргеol@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [segргеol@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:segргеol@postacert.regione.emilia-romagna.it)a uso interno: DP/ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
INDICE LIV 1 LIV 2 LIV 3 LIV 4 LIV 5 ANNO NUM SUB  
a classif. | 1451 | | | | | | Fasc | 2023 | 1 | |

**Rilevato** che, così come si evince dall'elaborato grafico allegato alla richiesta, il quesito fa riferimento ad una struttura ad un piano, costituita da tubolari ed elementi irrigidenti metallici e con copertura in teli antigrandine;

**Rilevato**, altresì, che nel quesito è specificato che il "*peso proprio (G1) e permanente portato (G2) risulta complessivamente inferiore a 0,50 KN/mq*" e che, in riferimento alla destinazione d'uso, "*Le strutture svolgono funzione di deposito delle autovetture in attesa della loro vendita, pertanto non è prevista permanenza di persone.*";

La scrivente Area,

#### COMUNICA

che l'intervento descritto nel quesito può essere inquadrato come intervento privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici di cui al punto A.1.5 dell'allegato 1 alla DGR 2272/2016.

Per la corretta individuazione della destinazione d'uso, si specifica che, affinché la struttura possa essere definita come "adibita a deposito", ai fini dell'inquadramento dell'intervento ai sensi del punto A.1.5. suddetto, potrà essere prevista la presenza occasionale e non continuativa del personale addetto, ma l'area non dovrà essere aperta al pubblico.

*Ing. Sergio Monti*  
*documento firmato digitalmente*

Si attesta ai sensi del D.lgs. 7/3/2005 n. 82 che la presente copia cartacea composta di n. 2 facciate è tratta dall'originale informatico conservato sul sistema documentale della Regione Emilia-Romagna ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti.

Luogo, **Bologna**      Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

MS/AnB