

AREA GEOLOGIA, SUOLI E SISMICA
IL RESPONSABILE
MONICA GUIDA

Invio mezzo PEC

DATA E PROTOCOLLO SONO INDICATI NELLA
SEGNAURA ALLEGATA
REG/PG/2024/0750093.U DEL 10/07/2024

Alla c.a.
Xxxxxxx
[XXXXXXXXXXXXXX](#)

**OGGETTO: Richiesta parere per intervento di cui codice B.4.4.b) della DGR 2272/2016
(rif. int. 323)**

Preso atto della richiesta in oggetto, pervenuta allo scrivente ufficio e registrata al prot. n. xxxxxxxx.E, con la quale si pone il seguente quesito:

“è corretto sostenere che per la realizzazione di intervento edilizio ricadente tra le casistiche di cui alla DGR 2272/2016, ossia IPRIPI, mediante l'utilizzo di materiali (ad es. laterizio o acciaio) che NON possiedono i requisiti minimi di cui ai Capitoli 4 e 7 e 11 delle vigenti NTC2018 NON si è soggetti agli adempimenti di denuncia delle opere richiesti dall'art. 65 del DPR 380/2001”

Richiamato il parere a firma congiunta Servizio Giuridico – Area Geologia, Suoli e Sismica - Richiesta di parere sull'applicazione dell'art. 65 del dPR n. 380/2001 per gli interventi di cui all' art. 94-bis, comma 1, lett. c) nei procedimenti abilitativi e relative varianti in corso d'opera (prot. n. PG/2023/541234 del 05/06/2023)

la scrivente Area

E' DEL PARERE

che,

- la denuncia dei lavori prevista dall'art. 65 del D.P.R. n. 380/2001 risulti necessaria qualora si sia in presenza di “...materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme...” e, pertanto, la discriminante oltre al materiale con cui è realizzata l'opera, è anche da ricercarsi nel fatto che l'elemento si configuri quale sistema costruttivo disciplinato dalle norme. Di conseguenza si ritiene che nel caso specifico dell'intervento IPRIPI richiamato in oggetto (B.4.4.b - Realizzazione, modifica di elementi divisorii interni di spessore ≤ 10 cm e altezza ≤ 3 m.) non sia dovuta la denuncia lavori prevista dall'art. 65 del D.P.R. n. 380/2001;
- sistemi costruttivi che prevedano l'utilizzo di materiali trattati dalle NTC18 (come ad esempio quelli citati nel quesito: laterizio o acciaio) debbano necessariamente, per essere tali, essere realizzati con materiali che rispettano i requisiti minimi previsti dalle stesse norme.

Viale della Fiera 8
40127 Bologna

tel. 051.527.4792
fax 051.527.4208

Email: segrgeol@regione.emilia-romagna.it
PEC: segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it

Cordiali saluti

Dott.ssa Monica Guida
documento firmato digitalmente

Si attesta ai sensi del D.lgs. 7/3/2005 n. 82 che la presente copia cartacea composta di n. 2 facciate è tratta dall'originale informatico conservato sul sistema documentale della Regione Emilia-Romagna ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti.

Luogo, **Bologna** Data _____

Firma _____

GM/AnB